

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01953

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОТЕКС».

№ 0015457

Адрес: 140054, Московская обл, г. Котельники, м-он Ковровый, д. 37, лит К, пом. 17.

ОГРН: 1155027012194. Телефон (495) 783-31-36, факс (495) 783-31-39.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОТЕКС».

Адрес 140054, Московская обл, г. Котельники, м-он Ковровый, д. 37, лит К, помещение 17.

Производство по адресу: 433505, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Свирская, д. 1/2.

ОГРН: 1155027012194. Телефон (495) 783-31-36, факс (495) 783-31-39.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия и изделия ковровые тканые (тип производства - жаккардовые двухполотные; состав ворса - 100% полипропилен; высота ворса 8÷12 мм; поверхностная плотность 1500÷3000 г/м²), выпускаемые по ГОСТ 28415-89. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

13.93.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4991/РС от 17.01.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10851 от 12.01.2017 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019; ГОСТ 28415-89.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.01.2017

по 18.01.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signature of E.K. Savelsva

Е.К. Савельсва

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

